


# E40205



## Adapter montażowy do czujników przepływu

ADAPTER G1-1/4-R1/V4A



Aplikacja	
Wykonanie	do czujników przepływu SU9
Testy / dopuszczenia	
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe EAC	Adapter jest przeznaczony do wykorzystania w urządzeniach, maszynach i instalacjach, które nie podlegają kategoriom zasady technicznej TR CU 032/2013.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.
Dane mechaniczne	
Waga [g]	517
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Podłączenie czujnika	G 1 1/4
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane R 1
Akcesoria	
Dostarczane elementy	uszczelnienie: 2, Centellen
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	2 szt.